

質 疑 回 答 書

工事名：横浜国立大学（常盤台）基幹・環境整備（防災設備）構内配線等更新工事

※質疑文は、質疑書に記載いただいた原文をそのまま記載しています。

	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	E-02他	守衛室 副受信機は新設・再利用どちらでしょうか。	再利用とする。