

質 疑 回 答 書

工事名:横浜国立大学(常盤台)教育学部第1研究棟空調機電源増設工事

※質疑文は、質疑書に記載いただいた原文をそのまま記載しています。

	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	E-12	新規動力盤にD種接地と、D種(ELB用)接地端子が記載されておりますが、講義棟7号館にはELB用接地がありません。また、新規に配線される接地線も一本です。新規盤のD種(ELB用)端子台は将来用と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
2	特-01	項目の●施工調査 事前調査[●本工事 ○別途]の記載があります。事前調査はどの様なものに指示されておりますか。またそれはどの様に提示すれば宜しいでしょうか。	設計図書の通り施工出来るかを調査し、書面にて提出下さい。
3	特-01	アスベスト事前調査の必要はあるのでしょうか。本工事前に学校で事前調査を行っているのでしょうか。特記仕様書に記載が無いのでご教示頂きたい。	事前調査の必要はございません。また、工事前の事前調査は実施していません。